

LEISTUNGSERKLÄRUNG NR. DOP99981.x-CPR

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	99981.x-CPR
Produktidentifikation	INFRALAN 1000 4P
Verweise	99981.1-CPR 99981.500-CPR 99981.100-CPR 99981.200-CPR
Verwendungszweck(e)	Kabel/Leitung für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten
Hersteller	EFB Elektronik GmbH Striegauer Str.1 D - 33719 Bielefeld Germany

Wesentlichen Merkmale	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
Brandverhalten	1+
Gefährliche Stoffe	3
Harmonisierte Norm	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Notifizierte Stelle(n)	2658

ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentlichen Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Cca-s1,d2,a1
Gefährliche Stoffe	NPD

Leistungserklärung steht auf folgender Website zur Verfügung und zum Download bereit: www.efb-elektronik.de/services/downloads

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bielefeld, den
09/05/2017



Mr. Robin Ohle,
CEO



Handelsregister AG Bielefeld HRB 33008
USt-IdNr. DE 12 694 3218
Geschäftsführer: Robin Ohle, Alexander van der Lof

Commerzbank AG
BIC COBADE33XXX
IBAN DE28 3004 0000 0121 4832 00

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION



DECLARATION OF PERFORMANCE N° DOP99981.x-CPR

Unique identification code of the product-type	99981.x-CPR
Product identification	INFRALAN 1000 4P
References	99981.1-CPR 99981.500-CPR 99981.100-CPR 99981.200-CPR
Intended use/es	Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
Manufacturer	EFB Elektronik GmbH Striegauer Str.1 D - 33719 Bielefeld Germany

Essential characteristics	System/s of AVCP
Reaction to fire	1+
Dangerous substances	3
Harmonised standard	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Notified body/ies	2658

DECLARED PERFORMANCES

Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	Cca-s1,d2,a1
Dangerous substances	NPD

Declaration of performance available on the website: www.efb-elektronik.de/services/downloads

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) N° 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Bielefeld, on
09/05/2017



Mr. Robin Ohle,
CEO



Handelsregister AG Bielefeld HRB 33008
USt-IdNr. DE 12 694 3218
Geschäftsführer: Robin Ohle, Alexander van der Lof

Commerzbank AG
BIC COBADE33XXX
IBAN DE28 3004 0000 0121 4832 00

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION



DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° DOP99981.x-CPR

Code d'identification unique du produit type	99981.x-CPR
Identification du produit	INFRALAN 1000 4P
Références	99981.1-CPR 99981.500-CPR 99981.100-CPR 99981.200-CPR
Usage(s) prévu(s)	Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu
Fabricant	EFB Elektronik GmbH Striegauer Str.1 D - 33719 Bielefeld Germany
Caractéristiques essentielles	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
Réaction au feu	1+
Substances dangereuses	3
Norme harmonisée	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organisme notifié(s) n°	2658

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu	Cca-s1,d2,a1
Substances dangereuses	NPD

Déclaration de performance accessible sur le site internet: www.efb-elektronik.de/services/downloads

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signée pour le fabricant et en son nom par:

À Bielefeld, le
09/05/2017



Mr. Robin Ohle,
CEO



Handelsregister AG Bielefeld HRB 33008
USt-IdNr. DE 12 694 3218
Geschäftsführer: Robin Ohle, Alexander van der Lof

Commerzbank AG
BIC COBADE33XXX
IBAN DE28 3004 0000 0121 4832 00

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP99981.x-CPR

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	99981.x-CPR
Identificazione del prodotto	INFRALAN 1000 4P
Riferimenti	99981.1-CPR 99981.500-CPR 99981.100-CPR 99981.200-CPR
Usi previsti	Cavo/condotto isolato per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco
Fabbricante	EFB Elektronik GmbH Striegauer Str.1 D - 33719 Bielefeld Germany

Caratteristiche essenziali	Sistemi di WCP
Reazione al fuoco	1+
Sostanze pericolose	3
Norma armonizzata	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organismi notificati	2658

PRESTAZIONI DICHIARATE


Caratteristiche essenziali	Performance
Reazione al fuoco	Cca-s1,d2,a1
Sostanze pericolose	NPD

Dichiarazione di prestazione disponibile sul sito: www.efb-elektronik.de/services/downloads

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°:305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

In Bielefeld, addì
09/05/2017



Mr. Robin Ohle,
CEO



Handelsregister AG Bielefeld HRB 33008
USt-IdNr. DE 12 694 3218
Geschäftsführer: Robin Ohle, Alexander van der Lof

Commerzbank AG
BIC COBADE33XXX
IBAN DE28 3004 0000 0121 4832 00

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

