

Zertifikat

Nr. z4703a-17-D

Auftraggeber:

EFB Elektronik GmbH
Striegauer Str. 1
33719 Bielefeld, Deutschland

Prüfling(e):

LWL-Kabel:
U-DQ(ZN)BH 12G 50/125µ OM4 Art.-Nr.: 54512.2L-CPR

konfektioniert mit:

LWL-Pigtail:
**Infralan Easy Splice Pigtailset LC OM4;
Kupplung LC Duplex SM Kunstst.** Art.-Nr.: 03483SET; 53350.31

**Infralan Easy Splice Pigtailset SC OM4;
Kupplung SC/SC-Simplex** Art.-Nr.: 03326SET; 53302.31

Spleißbox 12SC-simplex-Front Art.-Nr.: 53601TS.9

Bewertungsstandard(s):

GHMT TA Testplan-LWL- Permanent Link (2017-06)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Vorgabedokumente ein.

2-Connector Permanent Link , LWL, OM4, 155m

GHMT Type Approval

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht Nr. **P4703a-17-D** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig. Dieses Zertifikat ist nach Ausstelldatum 24 Monate gültig.

Bexbach, 19. Juli 2017



Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG

In der Kolling 13
D-66450 Bexbach

Postfach 11 16
D-66442 Bexbach

T: +49 6826 92 28-0
F: +49 6826 92 28-290

info@ghmt.de
www.ghmt.de

**HOCHVERFÜGBARKEIT IM GANZEN
BEDINGT PRÄZISION IM DETAIL.**